alarmi Testausyhteenveto

Palovaroittimien testausyhteenveto 2026

As Oy Kerkkärinne · Kerkkärinne 5, 02100 Espoo

Yhteenvedon numero	Testaus	Testausjakso
ALRM-2026-69	**Syksyn testaus 2026 · Asukkaat testasivat itse**	**21.10.–31.10.2026**
Tallennettu	**Organisaatio**	**Tallentanut**
31.10.2026 klo 10.33	**As Oy Kerkkärinne**	**Pentti Laakso**

Testattu 46/48 huoneistoa (61/64 varoitinta), 21.10.–31.10.2026

- Testattu 46 huoneistoa, varoittimista 61/64. Tulokset kirjattiin näin: asukas vastasi linkin kautta (56) · asukas palautti paperilla (3) · korjauksen jälkeen (1) · asukas kertoi puhelimessa (1).
- Testaamatta 2 huoneistoa: A 12, B 101. Mitä niiden tavoittamiseksi tehtiin, näkyy alla.
- Vikoja löytyi testauksen aikana 1, joista korjattu 1. Avoimia vikoja päättämishetkellä 0.
- Varoittimia vähintään asetuksen 300/2025 laskutavan mukainen määrä 48/48 huoneistossa.
- Vaihdettavia varoittimia (käyttöikä päättynyt): 0.

Testaamatta jääneet huoneistot (2)

Huoneisto	Varoittimet	Mitä tehtiin
A 12 A-talo	0/1 testattu	2 sähköpostia (21.10., 28.10.)
B 101 B-talo	0/2 testattu	2 sähköpostia (21.10., 28.10.) · paperitiedote 30.10. · käynti 31.10.: ei kotona

Testauksen aikana löytyneet viat (1)

Huoneisto	Varoitin	Vika	Ilmoitettu	Tilanne päätettäessä
A 7	Eteinen	Hiljainen ääni nro 663	24.10.2026	Korjattu 30.10.2026

Huoneistokohtaiset tulokset

Huoneisto	Tulos	Varoittimet ja tulokset	Varoittimia riittävästi?
A-talo			
A 1	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 21.10. · asukas vastasi linkin kautta · Eero V.	Kyllä (1/1)
A 2	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 28.10. · asukas vastasi linkin kautta · Juha M. Makuuhuone: ✓ Toimii 28.10. · asukas vastasi linkin kautta · Juha M.	Kyllä (2/2)
A 3	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 23.10. · asukas vastasi linkin kautta · Aino L.	Kyllä (1/1)
A 4	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Ville K.	Kyllä (1/1)
A 5	✓ Testattu	Makuuhuone: ✓ Toimii 26.10. · asukas palautti paperilla · Pentti L. Olohuone: ✓ Toimii 26.10. · asukas palautti paperilla · Pentti L.	Kyllä (2/2)
A 6	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 29.10. · asukas vastasi linkin kautta · Sanna N.	Kyllä (1/1)
A 7	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · korjauksen jälkeen · Pentti L.	Kyllä (1/1)
A 8	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Laura J. Makuuhuone: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Laura J.	Kyllä (2/2)
A 9	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 22.10. · asukas vastasi linkin kautta · Joonas L.	Kyllä (1/1)
A 10	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Noora S.	Kyllä (1/1)
A 11	✓ Testattu	Makuuhuone: ✓ Toimii 23.10. · asukas vastasi linkin kautta · Pekka S. Olohuone: ✓ Toimii 23.10. · asukas vastasi linkin kautta · Pekka S.	Kyllä (2/2)
A 12	○ Testaamatta	Eteinen: ○ Ei testattu	Kyllä (1/1)
A 13	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 28.10. · asukas vastasi linkin kautta · Heidi H.	Kyllä (1/1)

Huoneisto	Tulos	Varoittimet ja tulokset	Varoittimia riittävästi?
A 14	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 21.10. · asukas vastasi linkin kautta · Timo N. Makuuhuone: ✓ Toimii 21.10. · asukas vastasi linkin kautta · Timo N.	Kyllä (2/2)
A 15	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 25.10. · asukas vastasi linkin kautta · Elina K.	Kyllä (1/1)
A 16	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Lauri T.	Kyllä (1/1)
A 17	✓ Testattu	Makuuhuone: ✓ Toimii 22.10. · asukas vastasi linkin kautta · Kaisa L. Olohuone: ✓ Toimii 22.10. · asukas vastasi linkin kautta · Kaisa L.	Kyllä (2/2)
A 18	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 28.10. · asukas vastasi linkin kautta · Markku T.	Kyllä (1/1)
A 19	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 29.10. · asukas palautti paperilla · Pentti L.	Kyllä (1/1)
A 20	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 26.10. · asukas vastasi linkin kautta · Hanna K. Makuuhuone: ✓ Toimii 26.10. · asukas vastasi linkin kautta · Hanna K.	Kyllä (2/2)
A 21	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Sofia N.	Kyllä (1/1)
A 22	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 21.10. · asukas vastasi linkin kautta · Teemu J.	Kyllä (1/1)
A 23	✓ Testattu	Makuuhuone: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Riikka M. Olohuone: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Riikka M.	Kyllä (2/2)
A 24	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 22.10. · asukas vastasi linkin kautta · Outi S.	Kyllä (1/1)
B-talo			
B 101	○ Testaamatta	Eteinen: ○ Ei testattu Olohuone: ○ Ei testattu	Kyllä (2/2)
B 102	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 21.10. · asukas vastasi linkin kautta · Minna A.	Kyllä (1/1)
B 103	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 29.10. · asukas vastasi linkin kautta · Esa H.	Kyllä (1/1)

Huoneisto	Tulos	Varoittimet ja tulokset	Varoittimia riittävästi?
B 104	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 23.10. · asukas vastasi linkin kautta · Jenni L.	Kyllä (1/1)
B 105	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Risto K.	Kyllä (1/1)
B 106	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 22.10. · asukas vastasi linkin kautta · Paula M. Makuuhuone: ✓ Toimii 22.10. · asukas vastasi linkin kautta · Paula M.	Kyllä (2/2)
B 201	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 24.10. · asukas vastasi linkin kautta · Tarja P. Olohuone: ✓ Toimii 24.10. · asukas vastasi linkin kautta · Tarja P.	Kyllä (2/2)
B 202	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Henrik L.	Kyllä (1/1)
B 203	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 21.10. · asukas vastasi linkin kautta · Maija A.	Kyllä (1/1)
B 204	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Daniel H.	Kyllä (1/1)
B 205	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 27.10. · asukas vastasi linkin kautta · Leena M.	Kyllä (1/1)
B 206	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 31.10. · asukas vastasi linkin kautta · Mikko H. Makuuhuone: ✓ Toimii 31.10. · asukas vastasi linkin kautta · Mikko H.	Kyllä (2/2)
B 301	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Veera V. Olohuone: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Veera V.	Kyllä (2/2)
B 302	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 22.10. · asukas vastasi linkin kautta · Ilkka H.	Kyllä (1/1)
B 303	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 28.10. · asukas vastasi linkin kautta · Liisa L.	Kyllä (1/1)
B 304	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Kari N.	Kyllä (1/1)
B 305	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas kertoi puhelimessa · Pentti L.	Kyllä (1/1)

Huoneisto	Tulos	Varoittimet ja tulokset	Varoittimia riittävästi?
B 306	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Jukka T. Makuuhuone: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Jukka T.	Kyllä (2/2)
B 401	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 28.10. · asukas vastasi linkin kautta · Annika P. Olohuone: ✓ Toimii 28.10. · asukas vastasi linkin kautta · Annika P.	Kyllä (2/2)
B 402	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Tapio L.	Kyllä (1/1)
B 403	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 25.10. · asukas vastasi linkin kautta · Sari H.	Kyllä (1/1)
B 404	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 21.10. · asukas vastasi linkin kautta · Arto H.	Kyllä (1/1)
B 405	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Pirjo S.	Kyllä (1/1)
B 406	✓ Testattu	Eteinen: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Johanna L. Makuuhuone: ✓ Toimii 30.10. · asukas vastasi linkin kautta · Johanna L.	Kyllä (2/2)

Liite: huoneistot ruudukkona

✓ Testattu ○ Testaamatta

A-talo

A 1 ✓ Testattu	A 2 ✓ Testattu	A 3 ✓ Testattu	A 4 ✓ Testattu	A 5 ✓ Testattu	A 6 ✓ Testattu
A 7 ✓ Testattu	A 8 ✓ Testattu	A 9 ✓ Testattu	A 10 ✓ Testattu	A 11 ✓ Testattu	A 12 ○ Testaamatta
A 13 ✓ Testattu	A 14 ✓ Testattu	A 15 ✓ Testattu	A 16 ✓ Testattu	A 17 ✓ Testattu	A 18 ✓ Testattu
A 19 ✓ Testattu	A 20 ✓ Testattu	A 21 ✓ Testattu	A 22 ✓ Testattu	A 23 ✓ Testattu	A 24 ✓ Testattu

B-talo

B 101 ○ Testaamatta	B 102 ✓ Testattu	B 103 ✓ Testattu	B 104 ✓ Testattu	B 105 ✓ Testattu	B 106 ✓ Testattu
B 201 ✓ Testattu	B 202 ✓ Testattu	B 203 ✓ Testattu	B 204 ✓ Testattu	B 205 ✓ Testattu	B 206 ✓ Testattu
B 301 ✓ Testattu	B 302 ✓ Testattu	B 303 ✓ Testattu	B 304 ✓ Testattu	B 305 ✓ Testattu	B 306 ✓ Testattu
B 401 ✓ Testattu	B 402 ✓ Testattu	B 403 ✓ Testattu	B 404 ✓ Testattu	B 405 ✓ Testattu	B 406 ✓ Testattu

Huomautus

Tämä yhteenveto kuvaa palovaroittimien testauksen tilanteen tallennushetkellä Alarmiin kirjattujen tietojen perusteella. Vastuu palovaroittimien hankinnasta ja toimintakunnosta on rakennuksen omistajalla pelastuslain (379/2011) 17 §:n mukaisesti, muutettu lailla 436/2023.

Alarmi ei ole yhteydessä varoittimiin. Tiedot perustuvat Alarmiin kirjattuihin testeihin ja ilmoituksiin. Vastuu varoittimien toimintakunnosta on taloyhtiöllä.

Tiedot tallennettu 31.10.2026 klo 10.33, eikä niitä voi enää muuttaa (tunniste #69).

Allekirjoitukset

Allekirjoitus	Nimenselvennys	Rooli / asema